

<https://miniportal.uzp.gov.pl/>

ZP.271.09.2021

## WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.; zwana dalej: PZP) na „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych na terenie gminy Wartkowie**” – ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00286671/01 z dnia 2021-11-26.

Działając na podstawie art. 284 ust 2 PZP, Gmina Wartkowie przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie 1.**

*Pomiary stolarki okiennej i drzwiowej nie pokrywają się z powierzchnia przyjętą w audytach. Prosimy o odpowiedź czy należy wymienić wszystkie okna i drzwi w termomodernizowanych budynkach?*

### **Odpowiedź:**

We wszystkich obiektach objętych zamówieniem należy przewidzieć do wymiany tylko tą stolarkę okienną i drzwiową, która nie spełnia obecnie obowiązujących warunków współczynnika przenikania ciepła. W przeważających przypadkach to jest stolarka okienna i drzwiowa drewniana oraz stolarka drzwiowa metalowa w tych obiektach za wyjątkiem obiektu w Polesiu gdzie należy przewidzieć do wymiany starą stolarkę okienną PCV w ilości 5 szt. okien.

### **Pytanie 2.**

*Pytanie do OSP Zelgoszcz: Prosimy o potwierdzenie czy w ramach prac termomodernizacyjnych Zamawiający wymaga wymiany istniejącego pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych?*

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje że nie wymaga na tym obiekcie wymiany pokrycia dachowego. Roboty w tym zakresie zostały zrealizowane, a zamówienie nie przewiduje takiego zakresu.

### **Pytanie 3.**

*Budynki OSP Zelgoszcz i Domu Kultury Polesie nie posiadają instalacji odgromowej. Prosimy o odpowiedź czy w ramach przedsięwzięcia Zamawiający wymaga wybudowania instalacji odgromowej?*

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga montażu tej instalacji na tych obiektach.

## II. ZMIANY TREŚCI SWZ

**Działając w oparciu o art. 284 ust 3 PZP** Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami

niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W związku z powyższym ulegają zmianie następujące zapisy SWZ:

#### **ZMIANA nr 1**

SWZ - Rozdział XIII – Termin związania ofertą – punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia **15 stycznia 2022 roku**.”

#### **ZMIANA nr 2**

SWZ- Rozdział XVI – „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert” – punkt 1 i punkt 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i dostępnego również na miniPortalu w terminie do dnia **17 grudnia 2021 r.** godz. 10:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi po upływie terminu składania ofert tj. **17 grudnia 2021 r.** o godz. 10:30.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu – dostępne na Biuletynie Zamówień Publicznych a także na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

*/podpis w oryginale/*

**Wójt**

**mgr inż. Piotr Kuropatwa**

*Sporządzili:*

*Anita Kacprzak*

*Artur Kubis*